


**RAPPORTO DI PROVA n° 2273/11**  
Pavimento Sopraelevato TecniKa

Volargne, 05/08/2011


pagina 1 di 2

- Committente:** MONOTILE TRADING S.R.L.  
Via Parma, 114  
I - 46041 ASOLA (MN)
- Richiesta:** Vs. accettazione del ns. protocollo n. 5428 del 28/05/2011.
- Campioni:** i provini di un materiale agglomerato cementizio denominato "PAVIMENTO SOPRAELEVATO TECNIKA" già tagliati nella forma e nelle dimensioni richieste per le prove sono stati consegnati alla ns. sede in data 25/07/2011.
- Informazioni:** (fornite dal cliente) La campionatura sottoposta a prova è destinata al seguente progetto "LOUVRE - ESPACES MUSEOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES DU DEPERTEMENT DES ARTS DE L'ISLAM"
- Prove richieste:** PAVIMENTI SOPRAELEVATI - METODI DI PROVA E MISURAZIONE
- UNI EN 12825:2003** Par. 5.6: misurazione delle dimensioni  
5.6.3 lunghezza dei lati  
5.6.4 ortogonalità del pannello  
5.6.5 rettilinearità dei lati orizzontalmente  
5.6.6 spessore del pannello  
5.6.7 svergolamento del pannello
- Accettazione n°** 2236 del 25/07/2011.
- Descrizione:** agglomerato artificiale, cementizio, omogeneo, costituito da granuli da millimetrici a pluri-millimetrici, di colore di insieme beige-avorio, o nero.

Il presente Rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova.  
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Prove.  
I campioni vengono conservati presso il laboratorio per due mesi.

  
Alessandro Prodomi  
(operatore Tecnico)



  
dott.ssa geol. Grazia Signori  
(responsabile del Centro)

CENTRO SERVIZI MARMO S.c. a r.l.  
LABORATORIO PROVE

**RAPPORTO DI PROVA n° 2273/11**  
**Pavimento Sopraelevato TecniKa**

Volargne, 05/08/2011


pagina 2 di 2

**RISULTATI DELLE PROVE**


**Misurazione delle dimensioni**  
**conforme Norma UNI EN 12825:2003 - Par. 5.6**

Identificazione provini: 2236-1  
Data di esecuzione prova: 04/08/2011  
Numero di provini: 4  
Dimensioni dei provini: (600x600x35) mm  
Finitura superficiale: lucida  
Tecnico esecutore del test: A. Prodomi, G. Signori  
Apparecchiatura: PlucoMetro Gabbrielli DHZ3/60

<b>Dimensione misurata</b>	<b>Scostamento in mm</b>
lunghezza dei lati	± 0,2 mm
ortogonalità del pannello	± 0,2 mm
rettilinearità dei lati orizzontalmente	± 0,2 mm
spessore del pannello	± 0,2 mm
svergolamento del pannello	± 0,2 mm

  
Alessandro Prodomi  
(operatore Tecnico)



  
dott.ssa geol. Grazia Signori  
(responsabile del Centro)

CENTRO SERVIZI MARMO S.c. a r.l.  
LABORATORIO PROVE